

POOL/SPA SELF-INSPECTION CHECKLIST

DOORS/GATES/ENCLOSURE	YES	NO	N/A
Gates self-latching & self-closing			
Emergency exit designated with sign & functional			
Fence and gate(s) are in good condition; no gaps a 4-inch sphere could pass through.			
Climbing hazards not present within 5 feet of fence exterior			
WATER TREATMENT/QUALITY	YES	NO	N/A
Adequate free chlorine: Pools: without cyanuric acid 1.0-10.0ppm, with cyanuric acid 2.0-10.0ppm Spas/Wading Pool/Spray Grounds: 3.0-10.0ppm			
pH maintained (7.2 - 7.8)			
Cyanuric Acid (≤100 ppm)			
Water temperature (≤ 104°F)			
Combined chlorine (≤ 0.4 ppm) (optional)			
Water clarity maintained with main drain visible			
Pool free from algae growth & debris/Proper water level			
Indoor pool facilities meet air quality standards			
SAFETY EQUIPMENT	YES	NO	N/A
Lifeguard(s) present with certification/first aid kit available (if applicable)			
Rescue pole (12 ft) with attached body hook, visible & accessible (pool and spa)			
Life ring with attached rope, mounted & visible (pool)			
Spa emergency shut-off switch, accessible & functional			
Drain covers properly installed and in good repair			
Secondary anti-entrapment device in place (VGB) (for pool/ spa with single main drain)			
SAFETY SIGNS	YES	NO	N/A
Occupant load (4" text)			
"No Diving" (4" text)			
"Warning-No Lifeguard on Duty" (4" text) if applicable			
No children under 14 without an adult present (>1" text)			
Artificial Respiration/CPR (≥ 1/4" text)			
Emergency 911/ local emergency contact /site address (4" text)			
Spa caution (≥ 1" text) for spas			
Emergency shut-off (≥ 1" text) for spas			
"No Use of Pool After Dark" (4" text) if no lights in pool / if applicable			
"Keep Closed" on gate exteriors (4" text)			
Diarrhea warning (≥ 1" text) at entryway			
Wave pools (≥ 1" text) if applicable			
Spray ground (4" text) if applicable			
Gaseous chlorine (4" text) if applicable			

SUPERVISION	YES	NO	N/A
Operating records available/complete			
Approved pool water test kit available			
No employee/patron with a communicable disease			
POOL STRUCTURE	YES	NO	N/A
Pool shell maintained & in good repair			
Water line tiles clean & in good repair			
Coping or equivalent present & good repair			
Skimmer/overflow system assembly operational & complete			
Lighting operational, properly installed & in good repair			
Hand & grab rails/stairs present & in good repair			
Ladders/Step holes properly installed/maintained			
Deck in good condition, free of slip/trip hazards			
4 ft. of unobstructed deck around perimeter of pool & 50% spa			
Diving board properly maintained			
No electrical hazards present in pool area			
EQUIPMENT ROOM	YES	NO	N/A
Accurate flow meter installed & functional			
Pumps functional when pool is open & turnover is met			
Automatic disinfectant feeder properly installed & functional			
GFCI maintained/ no electrical hazards present in equipment area			
Filter may need backwashing			
Proper disposal of wastewater			
Pipes labeled with direction of flow & system identification			
ANCILLARY AREAS	YES	NO	N/A
Restrooms/showers clean/functional/stocked/hot water (Max 110°F)			
Drinking fountain clean & maintained			
Hose bib(s) installed with vacuum breakers as required			

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUTOINSPECCIÓN DE PISCINAS/SPAS

PUERTAS/CERCAS/CERRAMIENTO	SÍ	NO	N/A
Puertas de cierre automático y se cierran automáticamente			
Salida de emergencia designada con señal y funcional			
La cerca y las puertas están en buenas condiciones; No hay espacios por los que pueda pasar una esfera de 4 pulgadas.			
No existen riesgos de escalada a menos de 5 pies del exterior de la cerca			
TRATAMIENTO/CALIDAD DEL AGUA	SÍ	NO	N/A
Cloro libre adecuado: Piscinas: sin ácido cianúrico 1.0-10.0ppm; con ácido cianúrico 2.0-10.0ppm Spas/Piscina para niños/Áreas de rociado de agua: 3.0-10.0ppm			
pH mantenido (7,2 - 7,8)			
Ácido cianúrico (≤ 100 ppm)			
Temperatura del agua (≤ 104 °F)			
Cloro combinado ($\leq 0,4$ ppm) (opcional)			
Se mantiene la claridad del agua con el desagüe principal visible			
Piscina libre de crecimiento de algas y escombros / Nivel de agua adecuado			
Las piscinas cubiertas cumplen con los estándares de calidad del aire			
EQUIPO DE SEGURIDAD	SÍ	NO	N/A
Salvavidas presentes con certificación/botiquín de primeros auxilios disponible (si corresponde)			
Poste de rescate (12 pies) con gancho para el cuerpo adjunto, visible y accesible (piscina y spa)			
Anillo salvavidas con cuerda atada, montado y visible (piscina)			
Interruptor de apagado de emergencia para spa, accesible y funcional			
Cubiertas de drenaje correctamente instaladas y en buen estado			
Dispositivo secundario anti-atrapamiento instalado (VGB) (para piscina/spa con un solo drenaje principal)			
SEÑALES DE SEGURIDAD	SÍ	NO	N/A
Carga de ocupantes (texto de 4")			
"Prohibido bucear" (texto de 4")			
"Advertencia: no hay salvavidas de servicio" (texto de 4") si es aplicable			
No se admiten niños menores de 14 años sin la presencia de un adulto (texto de >1")			
Respiración artificial/RCP (\geq texto de 1/4")			
Emergencia 911/contacto de emergencia local/dirección del sitio (texto de 4 ")			
Precaución en el spa (\geq texto de 1") para spas			
Apagado de emergencia (\geq texto de 1") para spas			
"Prohibido el uso de la piscina después del anochecer" (texto de 4") si no hay luces en la piscina/si corresponde			
"Mantener cerrado" en los exteriores de las puertas/el portón (texto de 4")			

Advertencia de diarrea (texto \geq 1") en la entrada			
Piscinas de olas (\geq texto de 1") si es aplicable			
Áreas de rociado de agua (texto de 4") si es aplicable			
Cloro gaseoso (texto de 4") si es aplicable			

SUPERVISIÓN	SÍ	NO	N/A
Registros operativos disponibles/completos			
Kit de prueba de agua de piscina aprobado disponible			
Ningún empleado/cliente con una enfermedad contagiosa			
ESTRUCTURA DE LA PISCINA	SÍ	NO	N/A
Casco de la piscina mantenido y en buen estado			
Baldosas de la línea de agua limpias y en buen estado			
Cubierta o equivalente presente y en buen estado			
Montaje del sistema de skimmer/desbordamiento operativo y completo			
Iluminación operativa, correctamente instalada y en buen estado			
Pasamanos y barandillas / escaleras presentes y en buen estado			
Escaleras/orificios para escalones instalados/mantenidos correctamente			
Terraza en buena condición, libre de riesgos de resbalones/tropezos			
4 pies de terraza sin obstrucciones alrededor del perímetro de la piscina y 50% de spa			
Trampolín de piscina en buen estado			
No hay peligros eléctricos presentes en el área de la piscina			
SALA DE EQUIPOS	SÍ	NO	N/A
Medidor de flujo preciso instalado y funcional			
Las bombas funcionan cuando la piscina está abierta y se cumple con la rotación			
Alimentador automático de desinfectante correctamente instalado y funcional			
GFCI mantenido/ no hay riesgos eléctricos presentes en el área de equipos			
Es posible que el filtro necesite retrolavado			
Eliminación adecuada de las aguas residuales			
Tuberías etiquetadas con la dirección del flujo y la identificación del sistema			
ZONAS ANCILARES	SÍ	NO	N/A
Baños/duchas limpias/funcionales/abastecidos/agua caliente (máx. 110 °F)			
Fuente de agua potable limpia y mantenida			
Grifo(s) de manguera instalado(s) con disyuntores de vacío según sea necesario			